

PRÜFBERICHT

Trinkwasseranalyse der Stadtwerke Trostberg Wasserversorgung GmbH

Probenahme: 19.09.2023

Untersuchungen nach Anlage 3 TrinkwV (Indikatorparameter)/EÜV
Untersuchung auf chemisch-technische und hygienische Parameter

Trinkwassereigenschaften

Entnahmestelle	Brunnen Hannslau
Färbung	farblos
ph-Wert	7,82
Trübung (visuell)	klar
Temperatur (vor Ort)	11,5°C
Geruch (qualitativ)	ohne Besonderheit
Gesamthärte	11,8 dH (mittel)

Zusammensetzung (Probenahme 19.09.2023)

<u>Untersuchungsparameter</u>	<u>Befund in mg/l</u>	<u>Grenzwert gem. TrinkwV</u>
Calcium	54,8	
Magnesium	18,8	
Natrium	5,1	200 mg/l
Kalium	0,9	
Chlorid	7,7	250 mg/l
Sulfat	21,0	250 mg/l
Nitrat	3,7	50mg/l

Die komplette Wasseranalyse ist bei den Stadtwerken Trostberg erhältlich.
Alle Werte liegen im Normalbereich oder unter der Nachweisgrenze.