

<b>Netzrelevante Daten § 23c Abs. 3 Nr. 1- 7 EnWG)</b>		<b>31.12.2023</b>
<b>Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung</b>		
(§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)		
Netz- und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	
Umspannebene HS/MS	0	
Netzebene MS	1771	
Netzebene NS/MS	797	
Netzebene NS	4311	
<b>Netzverluste</b>	(kWh)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG)		
Summe Netzverluste	1.032.353	
<b>Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, Summenlast der Netzverluste</b>		
(§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)		
	<u>(kW)</u>	
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	4.156	
Summenlast der Netzverluste	223	
<b>Höchstentnahmelast</b>	(kW)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)		
Höchstentnahmelast	5.000	
<b>Bezug aus der vorgelagerten Netzebene</b>	(kWh)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)		
	16.501.610	
<b>Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene</b>	(kWh)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG)		
Umspannebene HS/MS	0	
Netzebene MS	4.088.648	
Netzebene NS/MS	2.057.280	
Netzebene NS	6.707.937	
<b>Preise der Verlustenergie</b>	Cent/kWh	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)		
	6,94	
<b>Mengen der Verlustenergie</b>	kWh	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)		
	1.032.353	