

<b>Netzrelevante Daten § 23c Abs. 3 Nr. 1- 7 EnWG)</b>		<b>31.12.2024</b>
<b>Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung</b>		
(§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)		
Netz- und Umspannebene	Jahreshöchstlast in kW	
Umspannebene HS/MS	0	
Netzebene MS	1717	
Netzebene NS/MS	757	
Netzebene NS	3969	
<b>Netzverluste</b>	(kWh)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG)		
Summe Netzverluste	1.100.000	
<b>Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden, Summenlast der Netzverluste</b>		
(§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)		
	<u>(kW)</u>	
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.813	
Summenlast der Netzverluste	259	
<b>Höchstentnahmelast</b>	(kW)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)		
Höchstentnahmelast	5.137	
<b>Bezug aus der vorgelagerten Netzebene</b>	(kWh)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)		
	18.527.636	
<b>Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene</b>	(kWh)	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG)		
Umspannebene HS/MS	0	
Netzebene MS	634.872	
Netzebene NS/MS	2.051.281	
Netzebene NS	7.073.713	
<b>Preise der Verlustenergie</b>	Cent/kWh	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)		
	22,25	
<b>Mengen der Verlustenergie</b>	kWh	
(§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)		
	1.100.000	